

Zimbra

emaillicitacao@tjgo.jus.br

---

**Re: Questionamentos sobre o Edital 031/2021**

---

**De :** Engenharia T.J. Goiás <engenharia.tj.go@gmail.com> qui, 01 de jul de 2021 15:40

**Assunto :** Re: Questionamentos sobre o Edital 031/2021

 1 anexo

**Para :** cssffaria@tjgo.jus.br, Comissão de Licitação - TJGO  
<emaillicitacao@tjgo.jus.br>, licitacao@tjgo.jus.br

Boa tarde. Segue em anexo respostas dos questionamentos feitos pela Constral Construtora Araujo Ltda. da obra do Fórum de Bom Jesus - Concorrência 031/2021.

Att.

Larissa

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás  
Departamento de Engenharia - Núcleo de Orçamento  
fone: (62) 3236-3409

Em qui., 1 de jul. de 2021 às 09:12, Cybelle Saad Sabino de Freitas Faria <[cssffaria@tjgo.jus.br](mailto:cssffaria@tjgo.jus.br)> escreveu:

---

**De:** "Cybelle Saad Sabino de Freitas Faria" <[cssffaria@tjgo.jus.br](mailto:cssffaria@tjgo.jus.br)>

**Para:** "Comissão de Licitação, TJGO" <[emaillicitacao@tjgo.jus.br](mailto:emaillicitacao@tjgo.jus.br)>

**Enviadas:** Quinta-feira, 1 de julho de 2021 9:09:05

**Assunto:** Re: Questionamentos sobre o Edital 031/2021

Recebido, em breve enviarei as respostas aos questionamentos,

Att.,

Cybelle Saad Sabino de Freitas Faria

Diretoria de Obras

---

**De:** "Comissão de Licitação - TJGO" <[emaillicitacao@tjgo.jus.br](mailto:emaillicitacao@tjgo.jus.br)>

**Para:** "Diretoria de Obras" <[diretoriodeobras@tjgo.jus.br](mailto:diretoriodeobras@tjgo.jus.br)>, "Cybelle Saad Sabino de Freitas Faria" <[cssffaria@tjgo.jus.br](mailto:cssffaria@tjgo.jus.br)>

**Enviadas:** Quarta-feira, 30 de junho de 2021 17:44:52

**Assunto:** Fwd: Questionamentos sobre o Edital 031/2021

Boa tarde,

Segue o pedido de esclarecimento da empresa Constral referente à CR031/2021.  
Favor responder para esta Secretaria da CPL.

Secretaria da Comissão Permanente de Licitação  
Tribunal de Justiça do Estado de Goiás  
Telefone: 3236-2433 / 3236-2435  
Rua 19, Qd. A8, Lt. 06, Anexo I do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, 3º andar,  
Setor Oeste,  
Goiânia Goiás – CEP 74120-100

---

**De:** "Marcelo Araujo" <[marcelo@constralminas.com.br](mailto:marcelo@constralminas.com.br)>  
**Para:** "licitacao" <[licitacao@tjgo.jus.br](mailto:licitacao@tjgo.jus.br)>, [emaillicitacao@tjgo.jus.br](mailto:emaillicitacao@tjgo.jus.br)  
**Enviadas:** Quarta-feira, 30 de junho de 2021 16:01:06  
**Assunto:** Questionamentos sobre o Edital 031/2021

Bom dia,

Somos da Constral Construtora Araujo Ltda., CNPJ 16.823.213/0001-53 e solicitamos o esclarecimento sobre algumas questões relativas ao edital da Concorrência 031/2021 - Fórum de Bom Jesus.

Seguem os questionamentos no intuito de se realizar uma melhor verificação dos itens apontados em planilha se faz necessário o esclarecimento de alguns pontos:

#### **1 - Da fundação em tubulões:**

Não foi possível encontrar planta baixa cotada com a locação dos tubulões.

Está previsto execução de tubulões a céu aberto com diâmetro de 60cm, entretanto este diâmetro está abaixo do exigido por norma. Será mantido conforme projeto licitado?

#### **2 - Do projeto PCI:**

Considerando o somatório das áreas construídas de 1152,32m<sup>2</sup>, e a não previsão da instalação de sistema de hidrantes gostaria de saber se será mantido desta maneira.

#### **3 - Do Engenheiro Civil:**

Planilha prevê ½ período durante os 10 meses para o item de Engenheiro Civil, porém há 5 meses para pagamento.

Gostaria de confirmar se isso está correto e caso esteja, gostaria de saber como será realizado o pagamento mensal deste item. (0,5 ao mês?).

#### **4 - Do Ar Condicionado:**

Na prancha de ampliação 05/10, está solicitando em SERVIÇOS A EXECUTAR a **instalação** de Ar-Condicionado tipo Split, entretanto não está contemplado na planilha orçamentaria.

Serão executados apenas os drenos conforme projeto hidrossanitário?

### **5 - Do Cronograma**

Foi proposto um cronograma com etapas predefinidas. Podemos alterar o conteúdo de cada etapa respeitando o prazo de execução proposto?

Att.,

Marcelo Araujo - Departamento de Engenharia - Constral Construtora Araujo Ltda.



**Despacho 04\_ 2021 - RESPOSTA CONSTRAL LICITAÇÃO BOM JESUS.pdf**

92 KB

---



DESPACHO Nº 04/2021

Goiânia, 01 de julho de 2021.

Comissão Permanente de Licitação

Assunto: **Concorrência 031/2021 - Fórum de Bom Jesus – Questionamentos da Constral Construtora Araujo Ltda**

Senhor Diretor,

Em relação aos questionamentos apresentados, informamos que:

- 1- A prancha com as cotas dos tubulões é a 2/15. Os tubulões deverão ser executados conforme projeto.
- 2- O PCI foi aprovado pelo Corpo de Bombeiros.
- 3- O pagamento da administração da obra é feito mensalmente, de forma proporcional ao valor da parcela, conforme pode ser visto no cronograma físico-financeiro, seguindo norma orientativa do Tribunal de Contas.
- 4- A instalação dos aparelhos de ar condicionado será a cargo do Tribunal de Justiça. Os serviços contemplados no orçamento são os da infraestrutura necessária à instalação, como instalação elétrica, drenos e suportes.
- 5- O cronograma deverá ser mantido, para fim de licitação. Qualquer alteração de cronograma só poderá ser feita após assinatura do contrato, se aprovada pela fiscalização do Tribunal, mediante termo aditivo.

Atenciosamente,

Vanessa Rissi Macedo  
ENG. CIVIL

Larissa Daniela Castro Moura  
ENG. CIVIL