



PODER JUDICIÁRIO  
Tribunal de Justiça do Estado de Goiás  
Diretoria de Contratações - Assessoria de Licitações

Referência : Processo nº 202301000382328  
Interessado(a): Licitantes  
**Assunto : Resposta aos questionamentos.**

### QUESTIONAMENTOS E RESPOSTAS I – EDITAL Nº 28/2023

Respostas formuladas com auxílio da área técnica.

Licitante 1

Data do e-mail: 21/3/2023.

**1)** Solicitamos informações técnicas sobre os grupos geradores e dos nobreaks.

Gerador: Se todos os geradores são todos Carenados e automáticos?

**Resposta:** Sim, conforme itens 18.5.1.3 e 18.5.1.6 do Termo de Referência.

**2)** Nobreaks: Se todos os nobreaks são 380/220 e qual é a autonomia que será exigida ?

**Resposta:** Tensão de entrada: 380/220 V (3FNT), conforme item 18.9.1.5.2 do Termo de Referência. Tensão de saída: 208/120 V (3FNT), conforme item 18.9.1.6.2 do Termo de Referência. Autonomia mínima de 5 minutos a plena carga com baterias modulares externas ao gabinete do Nobreak, conforme item 18.10.1.2.1 do Termo de Referência.

Goiânia, 22 de fevereiro de 2023.

ANA PAULA RODRIGUES FERREIRA

Pregoeira

Av. Assis Chateaubriand, nº 195, Setor Oeste

Goiânia, Goiás – CEP 74.130-011 – Telefone (62) 3216-4143/4146 – [www.tjgo.ius.br](http://www.tjgo.ius.br)

DALTON FOLTRAN DE SOUZA  
Assessor Técnico da Diretoria de Obras