

**EDITAL Nº. 006/2023 - PROAD Nº: 201910000194372**

**QUESTIONAMENTOS E RESPOSTAS – 04**

**SOLICITAÇÃO DE ESCLARECIMENTO Nº 04 – EDITAL Nº 006/2023 – TJ/GO**

**De: douglas@cityar.com.br**

**Para: aslicitacoes@tjgo.jus.br**

**Enviada: 14 de fevereiro de 2023**

**Assunto: Pedido de esclarecimentos nº 04/2023**

**Resposta: 15 de fevereiro de 2023**

Prezados, boa tarde.

Encaminhamos em anexo a INFORMAÇÃO Nº 026/2023 – DCCA, manifestação da área técnica demandante em resposta à solicitação de esclarecimento apresentado.

Informo que a resposta em questão será publicada no sítio eletrônico do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, em atendimento ao princípio da transparência, da publicidade dos atos e da isonomia, garantindo-se que todos os envolvidos tenham acesso ao entendimento/interpretação dado pela Administração para o tema questionado. <https://www.tjgo.jus.br/templates/tjgo/licitacao.php>

**PERGUNTA :**

A plataforma metálica para apoio das unidades condensadoras (externas) é existente? Caso negativo, a sua construção será a cargo do contratante? Contratado?

**RESPOSTA UNIDADE TÉCNICA (extraída da INFORMAÇÃO Nº 026/2023 -DCCA, em anexo):**

1. A plataforma metálica mostrada no Anexo II do Termo de Referência é existente. Ela foi projetada para suportar as máquinas descritas no Anexo I do TR;
2. Entretanto, caso seja necessária alguma intervenção, reforço ou instalação de nova estrutura complementar para apoiar as máquinas que de fato serão fornecidas pela empresa, isso será de responsabilidade da contratada, sem ônus ao TJGO. Como o peso e dimensões físicas dos equipamentos variam conforme modelo e marca, pode ser necessário esse serviço complementar. Isso é previsto no item 3.1.2 do TR, vejamos:



**PODER JUDICIÁRIO**

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás

**“3 DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO**

3.1 Para que a contratação produza os resultados pretendidos pela administração a contratada deverá:

[...]

3.1.2 Realizar a instalação dos equipamentos, incluindo, mas não se restringindo a: evaporadoras, condensadora, tubulações frigoríferas, adequação de estruturas civis e montagens elétricas”; (grifamos)

Atenciosamente,

Bárbara Svetlana Nogueira Antinarelli – Pregoeira

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás

Diretoria de Contratações

Telefones: (62) 3216-4140 / (62) 3216-4108



## PODER JUDICIÁRIO

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás  
Divisão de Controle de Contratos e Aquisições

### INFORMAÇÃO Nº 026/2023 – DCCA

Em atendimento à diligência nº 6564, esta Divisão informa o seguinte:

1. A plataforma metálica mostrada no Anexo II do Termo de Referência é existente. Ela foi projetada para suportar as máquinas descritas no Anexo I do TR;
2. Entretanto, caso seja necessária alguma intervenção, reforço ou instalação de nova estrutura complementar para apoiar as máquinas que de fato serão fornecidas pela empresa, isso será de responsabilidade da contratada, sem ônus ao TJGO. Como o peso e dimensões físicas dos equipamentos variam conforme modelo e marca, pode ser necessário esse serviço complementar. Isso é previsto no item 3.1.2 do TR, vejamos:

#### **“3 DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO**

*3.1 Para que a contratação produza os resultados pretendidos pela administração a contratada deverá:*

*[...]*

*3.1.2 Realizar a instalação dos equipamentos, incluindo, mas não se restringindo a: evaporadoras, condensadora, tubulações frigorígenas, adequação de estruturas civis e montagens elétricas”; (grifamos)*

É o que temos a informar.

Thiago Pandim Barbosa Machado  
Divisão de Controle de Contratos e Aquisições

José Eduardo Stort Fernandes  
Diretor da Divisão de Controle de Contratos e Aquisições

## ASSINATURA(S) ELETRÔNICA(S)

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás

Para validar este documento informe o código 632846370467 no endereço <https://proad-v2.tjgo.jus.br/proad/publico/validacaoDocumento>

Nº Processo PROAD: 201910000194372 (Evento nº 36)

**JOSE EDUARDO STORT FERNANDES**

ENGENHEIRO

DIVISÃO DE CONTROLE DE CONTRATOS E AQUISIÇÕES

Assinatura CONFIRMADA em 15/02/2023 às 14:22

**THIAGO PANDIM BARBOSA MACHADO**

ASSISTENTE TÉCNICO DE ENGENHARIA

DIVISÃO DE CONTROLE DE CONTRATOS E AQUISIÇÕES

Assinatura CONFIRMADA em 15/02/2023 às 14:24



**Zimbra****aslicitacoes@tjgo.jus.br**

---

**RES: ESCLARECIMENTOS PE 006/2023**

---

**De :** Douglas <douglas@cityar.com.br>

ter., 14 de fev. de 2023 10:59

**Assunto :** RES: ESCLARECIMENTOS PE 006/2023

📎 1 anexo

**Para :** aslicitacoes@tjgo.jus.br,  
engenharia2@cityar.com.br

Srs. Bom Dia!!

Senhores (as) Bom Dia!!

Surgiu uma nova duvida que não localizamos no Edital e Memorial:

A plataforma metálica para apoio das unidades condensadoras (externas) é existente?  
Caso negativo, a sua construção será a cargo do contratante? Contratado?

No Aguardo

